



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ПРОХЛАДНЕНСКОГО
РАЙОНА

361000, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 70

30 11.2015 № 16-99-101-2015

Срок исполнения до 10.12.15
Директору МКОУ «СОШ №1
с. Алтуд» Прохладненского района
КБР

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации",
законодательства в сфере обеспечения
антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности

Прокуратурой Прохладненского района в рамках проверки состояния антитеррористической защищенности объектов особой важности, жизнеобеспечения, с массовым пребыванием граждан и опасных производственных объектов проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд».

Так, проверкой установлено, что в МКО «СОШ №1 с. Алтуд» при обследовании были выявлены следующие недостатки:

- отсутствует система видеонаблюдения;
- отсутствует система речевого оповещения согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272.

В СПДО МКОУ «СОШ №1 с. Алтуд», также отсутствует система видеонаблюдения, система речевого оповещения согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272.

В рамках проведенной проверки соблюдения образовательными организациями, требований ст.37 Федерального закона «О пожарной безопасности» выявлены следующие нарушения в МКОУ «СОШ №1 с.п. Алтуд»:

- Отсутствует ограждение по периметру кровли здания МКОУ «СОШ №1 с.п. Алтуд» п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- В зданиях, помещениях МКОУ «СОШ №1 с.п. Алтуд» сняты предусмотренные проектом некоторые двери из поэтажных коридоров 1-го, 2-го и 3-го этажа, ведущих на лестничную клетку и препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации п. 23 (д) ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в здании школы находятся в неисправном состоянии не соответствуют

требованиям федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также других нормативных документов по пожарной безопасности п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а именно:

1. На объекте отсутствует исполнительная документация, в соответствии с которой выполнялся монтаж установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Акт обследования, проектная документация или Техническое задание к государственному контракту и т.п.), п. 61 ППР в РФ от 25.04.2012 г. №390.

2. При формировании сигнала на включение системы оповещения людей о пожаре при сработке двух пожарных извещателей в некоторых защищаемых помещениях и зонах в шлейфы двухпорогового прибора ВЭРС-ПК24 допускается установка менее 3-х пожарных извещателей, п. 14.3 СП 5.13130.2009.

3. Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены проводом ТПП, имеющем сопротивление изоляции менее 1 МОм, п.11.6 РД 78.145-93.

4. Не все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.), венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, лестничных клеток, заблокированы автоматической пожарной сигнализацией (например коридор перед актовым залом), п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03.

- Не у всех эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону, установлены световые указатели "Выход", п. 5.3 СП 3.13130.2009

- Помещения МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд» не оборудованы системой включающей дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

СПДО МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»:

- Деревянные, конструктивные элементы кровли здания не обработаны огнезащитным составом с оформлением соответствующих документов (акт обследования, акт приемки выполненных работ, протокол лабораторных испытаний качества работ) п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- В помещениях СПДО МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд» на видных местах вывешены план-схемы эвакуации людей при пожаре, однако схематические планы не соответствуют требованиями ГОСТ, при этом отсутствуют инструкции, определяющие порядок действия персонала в случае пожара.. п.п. 2 и 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Наружные пожарные лестницы не подвергаются эксплуатационным испытаниям с составлением соответствующего акта (не реже одного раза в 5 лет) п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Помещения СПДО МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд» не оборудованы системой включающей дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- Здание и помещения СПДО МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд» не обеспечены достаточным количеством первичных средств пожаротушения и огнетушителями, допускается эксплуатация огнетушителей с истекшим сроком годности, п. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода не укомплектованы рукавами и стволами, не производится перекачка рукавов на новую скатку, с оформлением соответствующей документации (не реже 1-го раза в год) п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Не производятся сплошная промывка, продувка и очистка от грязи и ржавчины трубопроводов внутреннего противопожарного водоснабжения главного корпуса с оформлением актов по результатам проверок (испытаний), п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Не производятся эксплуатационные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов и проверка путем пуска воды, с оформлением актов и записью в специальном журнале в соответствии с требованиями, п.4.6 НПБ 151-96*, п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Имеющийся на территории пожарный щит не укомплектован полным комплектом первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря, п. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- В зданиях, помещениях сняты предусмотренные проектом некоторые двери из поэтажных коридоров 1-го этажа, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации п. 23 (д) ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в здании СПДО МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд» находятся в неисправном состоянии не соответствуют требованиям федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также других нормативных документов по пожарной безопасности п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», а именно: На объекте отсутствует исполнительная документация, в соответствии с которой выполнялся монтаж установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Акт обследования, проектная документация или Техническое задание к государственному контракту и т.п.), п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

- помещение школы не оборудовано системой включающей дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- на втором этаже здания дверь, ведущая на лестничную клетку, препятствующая распространению опасных факторов пожара предусмотренная проектом, снята - п.23 д) ППР от 25. 04. 2012 года №390 «О противопожарном режиме».

Вместе с тем, согласно статье 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности, это реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

В соответствие со статьей 3 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности (совокупность сил и средств, мер, направленных на

борьбу с пожарами) являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основными функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются осуществление мер пожарной безопасности, реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности.

Пунктом 1 ППБ 01-03 установлено, что правила пожарной безопасности обязательны для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами в целях защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

При этом, в соответствии со ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации", образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. Охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность; профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательных учреждений несут должностные лица образовательных учреждений в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом данного образовательного учреждения.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ответственными лицами возложенных на них обязанностей, создают реальную угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних, непосредственно ущемляют право обучающихся и воспитанников образовательных учреждений на охрану жизни, здоровья и безопасность.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участие представителя прокуратуры Прохладненского района и принять исчерпывающие меры к устранению вскрытых нарушений и недопущению их впредь.
2. Привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
3. О результатах рассмотрения данного представления и о мерах, предпринятых для устранения указанных нарушений сообщить прокурору в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции



Х.А. Эржибов