



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Директору МКОУ
«СОШ №1 с.п. Алтуд»

ПРОКУРАТУРА
ПРОХЛАДНЕНСКОГО РАЙОНА

36100, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 70/4

18 10.2018 № 16-43-2018

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму»,
Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федерального
Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности»

Прокуратурой Прохладненского района в соответствии с заданием прокуратуры Кабардино-Балкарской Республики проведена проверка совместно с ОНД по г. Прохладному и Прохладненскому району ГУ МЧС России по КБР соблюдения законодательства об антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей.

В ходе проверки в деятельности МКОУ «СОШ №1 с.п. Алтуд» выявлены нарушения федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального закона №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального Закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в частности:

- Не обеспечивается исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах) путем организации не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. (п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
- В здании и помещениях не функционирует система включающая дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны.(ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

- Не представлены протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения. (п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
- Поэтажные планы эвакуации людей разработаны не в полном объеме. (2 и 3 этажи). (п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
- Не у всех эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону, установлены световые указатели "Выход". (п. 5.3 СП 3.13130.2009).
- Дверь эвакуационного выхода из коридора первого этажа не открывается по направлению движения к выходу. (п. 4.2.6 СП 1.13130.2009)
- Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах. (п. 4.2.7. СП 1.13130.2009)
- Высота эвакуационного выхода из помещения спортивного зала в свету менее 1,9 м. (п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.2.5 СП 1.13330.2009)
- Не обеспечивается укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.(п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).
- Не производятся эксплуатационные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов и проверка путем пуска воды, с оформлением актов и записью в специальном журнале в соответствии с требованиями. (п.4.6 НПБ 151-96*, п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
- Шкафы пожарных кранов выполнены из горючих материалов. (п. 6.13. СНиП 2.04.01.-85*; п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
- На лестничных клетках отсутствуют предусмотренные проектной документацией двери препятствующие распространению опасных факторов пожара. (п. 23 ППР РФ)
- Для покрытия полов на путях эвакуации применены горючие материалы с неопределенной пожарной опасностью. (статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009).
- Не организованы и не проведены проверки работоспособности пожарного водоема с составлением соответствующих актов. Отсутствуют указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарного водоема. (п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)
- Местонахождение подземного пожарного водоема не обозначено указателями, объемными со светильником или плоскими,

выполненными с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий. (п. 1.12 ГОСТ 12.4..009-83).

Указанные нарушения отрицательно сказываются на комплексной безопасности пребывающих в учреждении и не позволяют обеспечить постоянный контроль, предупреждение террористических актов и чрезвычайных ситуаций, что является недопустимым.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

К числу мер по противодействию терроризму и экстремизму относится создание и поддержание необходимого уровня защищенности объектов, в том числе и пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом устанавливаются требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера.

На основании пункта 3 статьи 20 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Правил пожарной безопасности установленные требования пожарной безопасности обязательны для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" от 18 июня 2003, приказом МЧС РФ № 315 утверждены нормы пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (Далее НПБ 110-03).

В соответствии с п.4 НПБ 110-03 в зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений, с мокрыми процессами.

На основании п.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в

помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Таким образом, выявленные нарушения требований федерального законодательства антитеррористической защищенности и пожарной безопасности создают реальную угрозу жизни и здоровью граждан, создают предпосылки для возникновения пожароопасной ситуации и уничтожению имущества, нарушает конституционные права неопределенного круга лиц на безопасные условия жизни.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять исчерпывающие и конкретные меры по устранению выявленных нарушений Федерального законодательства и недопущению их впредь.

2. Привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения закона.

3. Представление рассмотреть с обязательным участием представителя прокуратуры Прохладненского района.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Прохладненского района в письменной форме в месячный срок, с приложением документа, подтверждающего факт привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности (приказ, распоряжение).

Прокурор района
старший советник юстиции



А.Х. Каншаов