

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с.АЛТУД»
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361026, Кабардино-Балкарская Республика,
Прохладненский район, с.Алтуд, ул.Комсомольская,60
телефон: 88-66-31- 91-9-44, 88-66-31-91-2-39

Р./сч.40204810100000000225
Банк ГРКЦ НБ КБ г.Нальчик
ИНН 0716001213

26 апреля 2019г.
№ 343

Начальнику отдела надзорной
деятельности по г.Прохладному
и Прохладненскому району
УНДПР ГУ МЧС по КБР
А.А.Кумыкову.

Уважаемый Аслан Альбиянович!

Администрация МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд» доводит до Вашего сведения информацию о проделанной работе по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности (предписание №№ 07/01/14, 08/01/15 от 16.04.2019г.

1. Направлено письмо на имя и.о. начальнику «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района КБР» Золко Т.П. от 19.04.2019г. № 312 с просьбой разрешить вопрос по выделению лимитов для устранения предписания.
2. Эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу оборудованном световым указателем «Выход» (фото прилагается).
3. Издан приказ о создании комиссии для проверки пожарного водоема, ведется журнал проверки (копия прилагается).
4. Водоем обозначен указателем, использованием светоотражающих покрытий (фото прилагается).
5. Нанесен указатель расстояния до месторасположения пожарного водоема (фото прилагается).
6. В помещении отсутствуют электрические лампочки накаливания.
7. Огнетушители все исправлены.
8. Шлейф № 3 исправлен (фото прилагается СПДО).
9. Обеспечен функционирование в полном объеме системы «Стрелец – мониторинг» в СПДО.
10. В помещении охраны и в кабинете завхоза расстояние от дымовых извещателей установлено в пределах нормы (фото прилагается) СПДО.
11. Распределительные коробки оборудованы крышками (фото прилагается) СПДО.

Прилагаются следующие копии документов: Приказ о создании комиссии по обследованию пожарного водоема, копия журнала обследования пожарного водоема, акт подключения объекта защиты «Стрелец-Мониторинг», Протокол № 82-18 испытаний качества огнезащитной обработки, локально сметный расчет на выполнение работ по замене дверных блоков, сертификат соответствия.

Директор МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд»



М.Г.Гендугов

Handwritten signature and date: 26.04.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с.АЛТУД»
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361026, Кабардино-Балкарская Республика,
Прохладненский район, с.Алтуд,
телефон: 88-66-31- 91-9-44, 88-66-31-91-2-39

Р./сч.4020481010000000225
Банк ГРКЦ НБ КБ г.Нальчик
ИНН 0716001213

№ 342

« 26 » 04 2019г

И.о начальника МКУ

«Управление образования местной
администрации Прохладненского
муниципального района КБР»
Т.П.Золко

Уважаемая Татьяна Пантелеймоновна!


Администрация МКОУ «СОШ№1 с.Алтуд», просит Вас, выделить лимиты на сумму 191763 руб., для огнезащитной обработки конструкций чердачных помещений СПДО и школы.

Протокол испытаний по контролю качества прилагается.

С уважением, директор МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд»



Гендугов М.Г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 с.АЛТУД»
ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361026, Кабардино-Балкарская Республика,
Прохладненский район, с.Алтуд,
телефон: 88-66-31- 91-9-44, 88-66-31-91-2-39

Р./сч.4020481010000000225
Банк ГРКЦ НБ КБ г.Нальчик
ИНН 0716001213

№ 312

« 19 » 04 2019г

И.о начальника МКУ

«Управление образования местной
администрации Прохладненского
муниципального района КБР»

Т.П.Золко

Уважаемая Татьяна Пантелеймоновна!

Администрация МКОУ «СОШ№1 с.Алтуд», просит Вас, разрешить вопрос по выделению лимитов для устранения предписаний УНДПР ГУ МЧС России по КБР №4 04/01/14 и 08/01/15 по школе и СПДО, от 16.04.2019г.

Копии предписаний и сметы прилагаются.

С уважением, директор МКОУ «СОШ №1 с.Алтуд»  Гендугов М.Г.



МКУ «УО местной администрации Прохладненского муниципального района КБР»	
Вх. №	1553
« 19 »	04 2019г.