



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПСЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail: ugn4kbr@mail.ru, www. ugnkbr.ru.
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 07/01/14

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Алтуд»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице директора – Гендугову Мухамеду Гумаровичу

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по КБР № 7 от 01.03.2019 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 25 » марта 20 19 г. по 10 ч. 00 мин. « 16 » апреля 20 19 г. проведена плановая выездная проверка

ст. инспектором ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

майором внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»

расположенного по адресу: с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 60

совместно с

директором Гендуговым М.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<i>Обеспечивать исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах) путем организации не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответ-</i>	<i>п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>	<i>20.12.2019</i>	

	<i>вующего акта проверки</i>			
2.	<i>В здании и помещениях обеспечить функционирование системы включающей дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульте подразделений пожарной охраны</i>	<i>ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</i>	<i>20.12.2019</i>	
3.	<i>Своевременно проводить проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения, с составлением протокола испытаний</i>	<i>п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>	<i>20.12.2019</i>	
4.	<i>Поэтажные планы эвакуации людей разработать в полном объеме (2 и 3 этажи)</i>	<i>п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>	<i>20.12.2019</i>	
5.	<i>На все эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу или в безопасную зону, установить световые указатели "Выход"</i>	<i>п. 5.3 СП 3.13130.2009.</i>	<i>20.12.2019</i>	
6.	<i>б. Дверь эвакуационного выхода из коридора первого этажа не открывается по направлению движения к выходу</i>	<i>п. 4.2.6 СП 1.13130.2009.</i>	<i>20.12.2019</i>	
7.	<i>Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров обеспечить приспособлениями для самозакрывания и уплотнений в притворах</i>	<i>п. 4.2.7. СП 1.13130.2009.</i>	<i>20.12.2019</i>	
8.	<i>Высоту эвакуационного выхода из помещения спортивного зала в свету выполнить не менее 1,9 м.</i>	<i>п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.2.5 СП 1.13330.2009.</i>	<i>20.12.2019</i>	
9.	<i>Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода</i>	<i>п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>	<i>20.12.2019</i>	
10.	<i>Своевременно производить эксплуатационные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов и проверку путем пуска воды, с оформлением актов и записью в специальном журнале в соответствии с требованиями</i>	<i>п.4.6 НПБ 151-96*, п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>	<i>20.12.2019</i>	
11.	<i>Шкафы пожарных кранов выполнить из горючих материалов</i>	<i>п. 6.13. СНиП 2.04.01.-85*; п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>	<i>20.12.2019</i>	
12.	<i>На лестничных клетках восстановить предусмотренные проектной документацией двери препятствующие распространению опасных факторов пожара</i>	<i>п. 23 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>	<i>20.12.2019</i>	
13.	<i>Своевременно проводить проверки работоспособности пожарного водоема с составлением соответствующих актов. Нанести указатели с четко нанесенными цифрами расстояния до месторасположения пожарного водоема</i>	<i>п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».</i>	<i>20.12.2019</i>	

14.	Местонахождение подземного пожарного водоема обозначить указателями, объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий	п. 1.12 ГОСТ 12.4..009-83.	20.12.2019	
15.	В помещениях здания не допускать эксплуатацию электрических ламп накаливания без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией светильников	п. 42 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	20.12.2019	
16.	В здании на путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение	п.4.3.1. СП 1.13130.2009.	20.12.2019	
17.	Обеспечивать исправность огнетушителей, путем их своевременной перезарядки	п. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	20.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР по г. Прохладному и
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
Прохладненскому району майор внутренней службы


(подпись)

Жамурзов Ильяс Мусаевич

М.Л.П. *

« 16 » 01 20 19 г.

Предписание для исполнения получил (а)

(подпись)

Директор МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»
(должность, фамилия, инициалы)
Гендугов Мухамед Гумарович

« _____ » _____ 20 _____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору