



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПСЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР  
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail: ugpn4kbr@mail.ru, www. ugpnkbr.ru.  
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ № 08/01/15**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

*Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

*«Средняя общеобразовательная школа №1 с.п. Алтуд»*

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

*в лице директора – Гендугову Мухамеду Гумаровичу*

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по КБР № 7 от 01.03.2019 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. « 25 » марта 20 19 г. по 11 ч. 00 мин. « 16 » апреля 20 19 г. проведена плановая выездная проверка

*ст. инспектором ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

*майором внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем*

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

*в зданиях, помещениях и на территории ДОУ МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»*

расположенного по адресу: *с.п. Алтуд, ул. Школьная, 17*

совместно с

*зав. хозяйством Абазовой Фатимой Исмагиловной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечивать исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (шейф № 3 в неисправном состоянии),	п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	20.12.2019	
2.	Обеспечить функционирование в полном объеме системы включающей дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны,	п. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ч. 7 ст. 83 Федерального закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожар-	20.12.2019	

		ной безопасности».		
3.	Все пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода оборудовать пожарными рукавами и ручными пожарными стволами.	п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	20.12.2019	
4.	Шкафы пожарных кранов выполнить не из горючих материалов.	п. 6.13. СНиП 2.04.01.-85*; п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.12.2019	
5.	Своевременно производить эксплуатационные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов и проверка путем пуска воды, с оформлением актов и записью в специальном журнале в соответствии с требованиями, не организовано и не проводятся перекачки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	п.4.6 НПБ 151-96*, п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.12.2019	
6.	В помещении охраны и в кабинете завхоза расстояния от дымовых точечных пожарных извещателей до светильников выполнить не менее 0,5 м.	п. 13.3.6 СП 5.13130.2009	20.12.2019	
7.	Не допускать эксплуатацию распределительных коробок без защитных крышек.	п. 42 «б» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.12.2019	
8.	Для второго этажа здания выполнить план эвакуации людей в случае пожара.	п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.12.2019	
9.	Своевременно проводить проверки работоспособности пожарного водоема с составлением соответствующих актов.	п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.12.2019	
10.	Местонахождение подземного пожарного водоема обозначить указателями, объемными со светильником или плоскими, выполненными с использованием флуоресцентных или светоотражающих покрытий.	п. 1.12 ГОСТ 12.4..009-83	20.12.2019	
11.	В здании на путях эвакуации предусмотреть аварийное освещение		20.12.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР по г. Прохладному и  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)  
Прохладненскому району майор внутренней службы


Жамурзов Ильяс Мусаевич

« 16 » 09 20 19 г.

  
(подпись)

М.Л.П. \*

**Предписание для исполнения получил (а)**

  
(подпись)

Директор МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»  
(должность, фамилия, инициалы)  
Гендугов Мухамед Гумарович

« 16 » 09 20 19 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору