



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому
району Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПСЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail: ugpn4kbr@mail.ru, www. ugpnkbr.ru.
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 119/01/91

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Алтуд» Прохладненского

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

муниципального района КБР» в лице директора – Гендугова Мухамеда Гумаровича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району
от 27.10.2017 № 119

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 14 ч. 00 мин. « 09 » ноября 20 17 г. по 14 ч. 00 мин. « 28 » ноября 20 17 г. проведена плановая
выездная проверка

ст. инспектором ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

майором внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»

расположенного по адресу: КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 60.

совместно с

директором Гендуговым Мухамедом Гумаровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании и помещениях обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны	ч. 7 ст. 83 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	05.05.2018	
2.	Своевременно осуществлять проверку состояния огнезащитной обработки чердачного помещения с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	05.05.2018	
3.	Поэтажные планы эвакуации людей разработать в полном объеме (2 и 3	п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном	05.05.2018	

	этажи)	режиме»		
4.	Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров обеспечить приспособлениями для samozакрыва-ния и уплотнениями в притворах	п. 4.2.7. СП 1.13130.2009	05.05.2018	
5.	Высоту эвакуационного выхода из помещения спортивного зала (в свету менее 1,9 м.) привести в соответст-вие установленным требованиям	п. 6.16 СНиП 21-01-97; п. 4.2.5 СП 1.13330.2009	05.05.2018	
6.	Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего про-тивопожарного водопровода	п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	05.05.2018	
7.	Своевременно проводить эксплуата-ционные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов и про-верку путем пуска воды, с оформле-нием актов и записью в специальном журнале в соответствии с требова-ниями	п. 4.6 НПБ 151-96*, п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	05.05.2018	
8.	Шкафы пожарных кранов выполнить из не горючих материалов	п. 6.13. СНиП 2.04.01.-85*; п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	05.05.2018	
9.	На лестничных клетках восстано-вить предусмотренные проектной документацией двери, препятствующие распространению опасных фак-торов пожара	п. 23 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	05.05.2018	
10.	Для покрытия полов на путях эвакуа-ции применять материалы соответ-ствующие предъявляемым норматив-ным требованиям	статья 134, таблица 28 Фе-дерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Тех-нический регламент о требо-ваниях пожарной безопасно-сти», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	05.05.2018	
11.	Обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах) пу-тем организации не реже 1 раза в квартал проведение проверки рабо-тоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответ-ствующего акта проверки	п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	05.05.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи-
тели организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат)
в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответствен-
ных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР по г. Прохладному и

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Прохладненскому району майор внутренней службы

(подпись)

М.Л.П. *

Жамурзов Ильяс Мусаевич

« ____ » _____ 20 ____ г.

Предписание для исполнения получил (а)

(подпись)

Директор МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»

(должность, фамилия, инициалы)

Гендугов Мухамед Гумарович

« ____ » _____ 20 ____ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору