



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления
надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, номера телефона доверия
ГУ МЧС России по КБР – 8 (8662) 39-99-99 e-mail:ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

ПРЕДПИСАНИЕ № 140 /01/ 68

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

общеобразовательная школа № 1 с.п. Алтуд» в лице законного представителя

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

юридического лица-директора Гендугова Мухаммеда Гумаровича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Прохладного и
Прохладненского района по пожарному надзору от 22.05.2015 № 140

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 10 ч. 00 мин. « 28 » мая 20 15 г. по 10 ч. 00 мин. « 18 » июня 20 15 г. проведена плановая
выездная проверка

Заместителем начальника отдела НД по г. Прохладному и Прохладненскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

государственным инспектором г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»

расположенного по адресу: КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 60

совместно с

Директором Гендуговым Мухаммедом Гумаровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
1	2	3	4	5
1.	Выполнить ограждение по периметру кровли здания МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»	п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.06.2016 года	
2.	В зданиях, помещениях МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд» восстановить снятые,	п. 23 (д) ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном	01.06.2016	

	предусмотренные проектом некоторые двери из поэтажных коридоров 1-го, 2-го и 3-го этажа, ведущих на лестничную клетку и препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	режиме).	года	
3.	<p>Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в здании школы находящаяся в неисправном состоянии привести в соответствие требованиям федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также других нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. На объекте завести исполнительную документацию, в соответствии с которой выполнялся монтаж установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Акт обследования, проектная документация или Техническое задание к государственному контракту и т.п.), 2. При формировании сигнала на включение системы оповещения людей о пожаре при сработке двух пожарных извещателей в некоторых защищаемых помещениях и зонах в шлейфы двухпорогового прибора ВЭРС-ПК24 не допускать установку менее 3-х пожарных извещателей, 3. Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены проводом ТПП, имеющем сопротивление изоляции 1 Мом, 4. Все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.), венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, лестничных клеток, заблокировать автоматической пожарной сигнализацией (например коридор перед актовым залом), 5. У всех эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону, установить светоуказатели "Выход", 	<p>п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>п. 14.3 СП 5.13130.2009. п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03. п.11.6 РД 78.145-93. п. 5.3 СП 3.13130.2009.</p>	01.06.2016 года	
4.	<p>На всех эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону, установить светоуказатели "Выход"</p>	п. 5.3 СП 3.13130.2009.	01.06.2016 года	
5.	<p>Помещения МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд» оборудовать системой включающей дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений</p>	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2016 года	