

# Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления надзорной деятельности

### Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, г. Нальчик, ул. А. Кадырова, 6, номера телефона доверия ГУ МЧС России по КБР - 8 (8662) 39-99-99 e-mail:ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

#### ПРЕДПИСАНИЕ № 141 /01/ 69

## по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

общеобразовательная школа № 1 с.п. Алтуд» в лице законного представителя

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

# юридического лица-директора Гендугова Мухаммеда Гумаровича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору от 22.05.2015 № 141

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с <u>11</u> ч. <u>00</u> мин. « <u>28</u> » мая 20 <u>15</u> г. по <u>11</u> ч. <u>00</u> мин. « <u>18</u> » июня 20 <u>15</u> г. проведена плановая выездная проверка

Заместителем начальника отдела НД по г. Прохладному и Прохладненскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

государственным инспектором г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

капитаном внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) в зданиях, помещениях и на территории СПДО МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»

расположенного по адресу: КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд, ул. Аптечная, 54

Директором Гендуговым Мухаммедом Гумаровичем (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований

пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

совместно с

№ Предп исани я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязатель-ных требований пожарной безопас-ности	Отмет-ка (под- пись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ис)
1	2	3	4	5
1.	Деревянные, конструктивные элементы кровли здания обработать огнезащитным составом с оформлением соответствующих документов (акт обследования, акт приемки выполненных	п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	01.06.2016 года	

	работ, протокол лабораторных			
2	испытаний качества работ)	2 7 HIJ DA 25 04 2012	01.06.0016	
2.	В помещениях СПДО МКОУ «СОШ № 1	п.п. 2 и 7 ПП РФ от 25.04.2012 г.	01.06.2016	
	с.п. Алтуд» на видных местах вывешеные	№ 390 «О противопожарном	года	
	план-схемы эвакуации людей при	режиме».		
	пожаре, привести в соответствие			
	требованиями ГОСТ, разработать и			
	вывесить инструкции, определяющие			
	порядок действия персонала в случае			
2	пожара.	- 24 IIII P& 25 04 2012 - No	01.06.2016	
3.	Наружные пожарные лестницы	п. 24 ПП РФ от 25.04.2012 г. №	01.06.2016	
	подвергнуть эксплуатационным	390 «О противопожарном	года	
	испытаниям с составлением	режиме».		
	соответствующего акта (не реже одного			
	раза в 5лет)			
4.	Помещения СПДО МКОУ «СОШ № 1	Федеральный закон от	01.06.2016	
٦.	с.п. Алтуд» оборудовать системой	22.07.2008 № 123 «Технический		
	включающей дублирование сигнала о	регламент о требованиях	года	
	срабатывании автоматической пожарной	пожарной безопасности»		
	сигнализации на пульт подразделений	пожарной осзопасности//		
	пожарной охраны			
5.	Здание и помещения СПДО МКОУ	п. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. №	01.06.2016	
	«СОШ № 1 с.п. Алтуд» обеспечить	390 «О противопожарном	года	
	достаточным количеством первичных	режиме».	Тоди	
	средств пожаротушения и	F		
	огнетушителями, не допускать			
	эксплуатацию огне гушителей с			
	истекшим сроком годности			
6.	Пожарные краны внутреннего	п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. №	01.06.2016	
77070	противопожарного водопровода	390 «О противопожарном		
	укомплектовать рукавами и стволами,	режиме».	года	
	своевременно производить перекатку	ponumen:		
	рукавов на новую скатку, с оформлением			
	соответствующей документации (не реже			
	1-го раза в год)			
7.	Своевременно производить сплошную	п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. №	01.06.2016	
	промывку, продувку и очистку от грязи и	390 «О противопожарном	года	
	ржавчины трубопроводов внутреннего	режиме».	Тода	
	противопожарного водоснабжения	F		
	главного корпуса с оформлением актов			
	по результатам проверок (испытаний)			
8.	Своевременно производить	п.4.6 НПБ 151-96*, п. 55 ПП РФ	01.06.2016	
	эксплуатационные испытания	от 25.04.2012 г. № 390 «О	года	
	имеющихся внутренних пожарных	противопожарном режиме».	Тода	
	кранов и проверку путем пуска воды, с	, positive positive property		
	оформлением актов и записью в			
	специальном журнале в соответствии с			
	требованиями			
9.	Имеющийся на территории пожарный	п. 482 ПП РФ от 25.04.2012 г. №	01.06.2016	
	щит укомплектовать полным комплектом	390 «О противопожарном	года	
	первичных средств пожаротушения и	режиме».		
	пожарного инвентаря	•		
10.	В зданиях, помещениях СПДО МКОУ	п. 23 (д) ПП РФ от 25.04.2012 г.	01.06.2016	
	«СОШ № 1 с.п. Алтуд» восстановить	№ 390 «О противопожарном	года	
	снятые, предусмотренные проектом	режиме».		
	некоторые двери из поэтажных			
	коридоров 1-го этажа, препятствующих			
	распространению опасных факторов			
	пожара на путях эвакуации			
11.	Автоматическую пожарную	Федеральный закон от	01.06.2016	-

сигнализацию и систему оповещения людей о пожаре в здании СПДО МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд» привести в исправное состояние в соответствии с требованиями федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также других нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: На объекте завести исполнительную документацию, в соответствии с которой выполнялся монтаж установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Акт обследования, проектная документация или Техническое задание к государственному контракту и т.п.)

22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»

года

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда воздатается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрело соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела НД по г. Прохладному и

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Прохладненскому району капитан внутренней службы

Жамурзов Ильяс Мусаевич

«<u>19</u>» <u>06</u> 20<u>15</u>г.

Предписание для исполнения получил

Песе (подпись)

Директор МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

Гендугов Мухаммед Гумарович

«19» (96 20/5 r.

<sup>\*-</sup> место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору