



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail:ugpn 4 kbr@mail.ru, www. ugpnkbr.ru.
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 65 / 01 / 55

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

общеобразовательная школа № 1 с.п. Алтуд» в лице законного представителя

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

юридического лица-директора Гендугова Мухамеда Гумаровича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Прохладного и Прохладненского района по пожарному надзору от 23.05.2016 № 65

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 27 » мая 20 16 г. по 10 ч. 00 мин. « 16 » июня 20 16 г. проведена плановая выездная проверка

ст. инспектором ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому району

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

майором внутренней службы Жамурзовым Ильясом Мусаевичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»

расположенного по адресу: КБР, Прохладненский район, с.п. Алтуд, ул. Комсомольская, 60
совместно с

Директором Гендуговым Мухаммедом Гумаровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить дублирование сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны.	ч. 7 ст. 83 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	14.06.2017	
2.	Пэтажные планы эвакуации людей при пожаре привести в соответствие предъявляемым нормам и требованиям	ГОСТ 12.2.143-2009 г.	14.06.2017	

3.	Выполнить обработку деревянных конструкций сценической коробки в актовом зале огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия	п. 108 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	14.06.2017	
4.	Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров обеспечить приспособлением для самозакрывания и уплотнений в притворах	п. 4.2.7. СП 1.13130.2009	14.06.2017	
5.	Все эвакуационные выходы, ведущие непосредственно наружу или в безопасную зону, обеспечить световые указатели "Выход"	п. 5.3 СП 3.13130.2009.	14.06.2017	
6.	Обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода	п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	14.06.2017	
7.	Произвести эксплуатационные испытания имеющихся внутренних пожарных кранов и проверку путем пуска воды, с оформлением актов и записью в специальном журнале в соответствии с требованиями	п.4.6 НПБ 151-96*, п. 55 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	14.06.2017	
8.	Шкафы пожарных кранов выполнить из горючего материала	п. 6.13. СНиП 2.04.01.-85*; п. 57 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	14.06.2017	
9.	Здание и помещения укомплектовать первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с предъявляемыми требованиями	п. 70 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	14.06.2017	
10.	Обеспечить исправность имеющихся в наличии огнетушителей, путём их своевременной перезарядки	п. 478 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	14.06.2017	
11.	В зданиях, помещениях МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд» восстановить снятые, предусмотренные проектом некоторые двери из поэтажных коридоров 1-го, 2- го и 3-го этажа, ведущих на лестничную клетку и препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п. 23 (д) ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	14.06.2017	
12.	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре в здании школы находящаяся в неисправном состоянии привести в соответствие требованиям федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также других нормативных документов по	п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме». п. 14.3 СП 5.13130.2009. п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009, п. 4 НПБ 110-03. п.11.6 РД 78.145-93. п. 5.3 СП 3.13130.2009.	14.06.2017	

	пожарной безопасности, а именно: 1. На объекте завести исполнительную документацию, в соответствии с которой выполнялся монтаж установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре (Акт обследования, проектная документация или Техническое задание к государственному контракту и т.п.), 2. При формировании сигнала на включение системы оповещения людей о пожаре при сработке двух пожарных извещателей в некоторых защищаемых помещениях и зонах в шлейфы двухпорогового прибора ВЭРС-ПК24 не допускать установку менее 3-х пожарных извещателей, 3. Шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены проводом ТПП, имеющем сопротивление изоляции 1 Мом, 4. Все помещения, кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.), венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы, лестничных клеток, заблокировать автоматической пожарной сигнализацией (например коридор перед актовым залом), 5. У всех эвакуационных выходов, ведущих непосредственно наружу или в безопасную зону, установить световые указатели "Выход",			
13.	Покрывтия полов на путях эвакуации (коридоры 1-го и 2-го и 3-го эт.) привести в соответствие предъявляемым требованиям	статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009	14.06.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе
руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат)
в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на
ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим
договором.

Ст. инспектор ОНДПР по г. Прохладному и

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Прохладненскому району майор внутренней службы

Жамурзов Ильяс Мусаевич




(подпись)

М.Л.П. *

« 16 » 06 20 16 г.

Предписание для исполнения получил



(подпись)

Директор МКОУ «СОШ № 1 с.п. Алтуд»

(должность, фамилия, инициалы)

Гендугов Мухамед Гумарович

« 16 » 06 20 16 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору